

La norme AFNOR NF EN ISO 7730 (mars 2006) définit le confort thermique en hiver dans un espace de bureau par un chauffage assurant une bonne répartition de la chaleur (température de l'air en hiver de 22° avec une variation de + ou- 1 ° et une humidité relative de 40 à 70%),

Selon l'INRS une situation de travail satisfaisante est définie par:

- une température entre 18 et 25° C,
- une humidité entre 40 et 60 % ,
- l'absence de courant d'air,
- une charge de travail légère,
- des vêtements ordinaires ;

En pièces jointes :

[INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°DGS/SDVSS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/284 du 3 novembre 2017 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2017-2018](#)

Fiche travail hivernal en bureau

Public: [Canicule / Vague de froid](#)

- [A](#)
- [A](#)
- [Version imprimable](#)
- [version PDF](#)

Leave this field blank
